



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00785/25

Серия **RU** № **0580968**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Останкинский вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). Адрес места нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). Адрес места нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ Лак огнезащитный для древесины и изделий из древесины «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» плотностью 0,85-1,20 г/см³ обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 400 г/м² (без учета технологических потерь), лак устойчив к старению.

Продукция изготовлена по ТУ 20.30.22-034-92450604-2020 «Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК» и Технологическому регламенту № 018/19-1 по эксплуатации и нанесению огнезащитного лака «ОГНЕЗА-ЛАК».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3101/АА от 08.09.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Протоколов испытаний № 2/М272 от 08.10.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Лак огнезащитный «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» следует хранить и транспортировать при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С при относительной влажности воздуха (75 ± 5) %. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации обработанного лаком материала с сохранением установленной огнезащитной эффективности – не менее 20 лет при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования, нанесения, а также указаний по эксплуатации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 09.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО 12.10.2030
(подпись)
(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Ломовская Ирина Александровна

(Ф.И.О.)