

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00053

(номер сертификата соответствия)

36420

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное.
Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности:
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное.
Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности:
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс».
Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Универсальный технологический проход стальных или чугунных труб через стены и перекрытия с шириной заделки не более 200 мм и глубиной заделки не менее 100 мм, в составе:

- внутреннее заполнение - негорючая минеральная (каменная) вата плотностью не менее 100 кг/м³ (группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94);
- акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (ТУ 20.30.22-025-92450604-2019), наносимый на внешние поверхности заделки с нахлестом на трубы и строительные конструкции с обеих сторон не менее 50 мм с толщиной сухого слоя герметика не менее 3,0 мм, смонтированная в соответствии с «Технологическим регламентом по применению акрилового герметика «ОГНЕЗА-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходов стальных труб через стены и перекрытия» №021/19 от 01.03.2019», разработанным ООО «ОГНЕЗА». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости конструкции заделки по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» 180 минут (EI 180).

код ОКНД
20.30.22.170
код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №24-04-04/1-С от 04.04.2024, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве подтверждения соответствия)

ТУ 20.30.22-025-92450604-2019 «Акриловые противопожарные герметики «ОГНЕЗА-ВГ». Технические условия»; Технологический регламент по применению акрилового герметика «ОГНЕЗА-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходов стальных труб через стены и перекрытия №021/19 от 01.03.2019, разработанный ООО «ОГНЕЗА»; Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), №107K.RUMK009.K000135 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента ОС ООО «Лаборатория Стандартов», ЦОФК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.04.2024 по 04.04.2029

М.П.Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Трушкин Д.В.

Синицын С.А.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pb